

令和6年10月30日  
合同会社杜の都バイオマスエナジー

杜の都バイオマス発電所環境負荷測定結果について

令和6年度の環境負荷測定結果をお知らせします。

(10 月度)

大気関係測定項目		公害防止協定 協定値	測定値	備考
硫黄酸化物排出量	m <sup>3</sup> N/h	4.8	0.3	
窒素酸化物排出濃度	cm <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> N	40	12	
ばいじん排出濃度	g/m <sup>3</sup> N	0.01	0.005	

(9 月度)

大気関係測定項目		公害防止協定 協定値	測定値	備考
硫黄酸化物排出量	m <sup>3</sup> N/h	4.8	0.3	
窒素酸化物排出濃度	cm <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> N	40	36	
ばいじん排出濃度	g/m <sup>3</sup> N	0.01	0.005	

(8 月度)

大気関係測定項目		公害防止協定 協定値	測定値	備考
硫黄酸化物排出量	m <sup>3</sup> N/h	4.8	0.2	
窒素酸化物排出濃度	cm <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> N	40	34	
ばいじん排出濃度	g/m <sup>3</sup> N	0.01	0.006	

(7 月度)

大気関係測定項目		公害防止協定 協定値	測定値	備考
硫黄酸化物排出量	m <sup>3</sup> N/h	4.8	0.3	
窒素酸化物排出濃度	cm <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> N	40	37	
ばいじん排出濃度	g/m <sup>3</sup> N	0.01	0.006	

(6 月度)

大気関係測定項目		公害防止協定 協定値	測定値	備考
硫黄酸化物排出量	m <sup>3</sup> N/h	4.8	0.2	
窒素酸化物排出濃度	cm <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> N	40	36	
ばいじん排出濃度	g/m <sup>3</sup> N	0.01	0.005	

(5 月度)

大気関係測定項目		公害防止協定 協定値	測定値	備考
硫黄酸化物排出量	m <sup>3</sup> N/h	4.8	0.2	
窒素酸化物排出濃度	cm <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> N	40	34	
ばいじん排出濃度	g/m <sup>3</sup> N	0.01	0.006	

(4 月度)

大気関係測定項目		公害防止協定 協定値	測定値	備考
硫黄酸化物排出量	m <sup>3</sup> N/h	4.8	0.2	
窒素酸化物排出濃度	cm <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> N	40	33	
ばいじん排出濃度	g/m <sup>3</sup> N	0.01	0.004	