

令和 7 年 4 月 30 日
合同会社杜の都バイオマスエナジー

杜の都バイオマス発電所環境負荷測定結果について

令和 7 年度の環境負荷測定結果をお知らせします。

(4 月度)

大気関係測定項目		公害防止協定 協定値	測定値	備考
硫黄酸化物排出量	m ³ N/h	4.8	0.22	
窒素酸化物排出濃度	cm ³ /m ³ N	40	32	
ばいじん排出濃度	g/m ³ N	0.01	0.005	