

令和 7 年 12 月 11 日  
合同会社杜の都バイオマスエナジー

杜の都バイオマス発電所環境負荷測定結果について

令和 7 年度の環境負荷測定結果をお知らせします。

(11 月度)

| 大気関係測定項目  |                                   | 大気汚染防止法<br>規制基準値 | 公害防止協定<br>協定値 | 測定値   | 備考 |
|-----------|-----------------------------------|------------------|---------------|-------|----|
| 硫黄酸化物排出量  | m <sup>3</sup> N/h                | 103.3            | 4.8           | 1.5   |    |
| 窒素酸化物排出濃度 | cm <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> N | 250              | 40            | 31    |    |
| ばいじん排出濃度  | g/m <sup>3</sup> N                | 0.30             | 0.01          | 0.005 |    |

<排ガス中の水銀濃度の測定（測定頻度：1 回/年）>

| 測定項目  |                      | 測定値   |
|-------|----------------------|-------|
| 全水銀濃度 | μ g/m <sup>3</sup> N | 0.088 |

(10 月度)

| 大気関係測定項目  |                                   | 大気汚染防止法<br>規制基準値 | 公害防止協定<br>協定値 | 測定値   | 備考 |
|-----------|-----------------------------------|------------------|---------------|-------|----|
| 硫黄酸化物排出量  | m <sup>3</sup> N/h                | 103.3            | 4.8           | 0.3   |    |
| 窒素酸化物排出濃度 | cm <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> N | 250              | 40            | 32    |    |
| ばいじん排出濃度  | g/m <sup>3</sup> N                | 0.30             | 0.01          | 0.005 |    |

(9 月度)

| 大気関係測定項目  |                                   | 大気汚染防止法<br>規制基準値 | 公害防止協定<br>協定値 | 測定値   | 備考 |
|-----------|-----------------------------------|------------------|---------------|-------|----|
| 硫黄酸化物排出量  | m <sup>3</sup> N/h                | 103.3            | 4.8           | 0.3   |    |
| 窒素酸化物排出濃度 | cm <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> N | 250              | 40            | 30    |    |
| ばいじん排出濃度  | g/m <sup>3</sup> N                | 0.30             | 0.01          | 0.005 |    |

(8 月度)

| 大気関係測定項目  |                                   | 大気汚染防止法<br>規制基準値 | 公害防止協定<br>協定値 | 測定値   | 備考 |
|-----------|-----------------------------------|------------------|---------------|-------|----|
| 硫黄酸化物排出量  | m <sup>3</sup> N/h                | 103.3            | 4.8           | 0.3   |    |
| 窒素酸化物排出濃度 | cm <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> N | 250              | 40            | 29    |    |
| ばいじん排出濃度  | g/m <sup>3</sup> N                | 0.30             | 0.01          | 0.006 |    |

(7 月度)

| 大気関係測定項目  |                                   | 大気汚染防止法<br>規制基準値 | 公害防止協定<br>協定値 | 測定値   | 備考 |
|-----------|-----------------------------------|------------------|---------------|-------|----|
| 硫黄酸化物排出量  | m <sup>3</sup> N/h                | 103.3            | 4.8           | 0.3   |    |
| 窒素酸化物排出濃度 | cm <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> N | 250              | 40            | 28    |    |
| ばいじん排出濃度  | g/m <sup>3</sup> N                | 0.30             | 0.01          | 0.005 |    |

(6 月度)

| 大気関係測定項目  |                                   | 大気汚染防止法<br>規制基準値 | 公害防止協定<br>協定値 | 測定値   | 備考 |
|-----------|-----------------------------------|------------------|---------------|-------|----|
| 硫黄酸化物排出量  | m <sup>3</sup> N/h                | 103.3            | 4.8           | 0.3   |    |
| 窒素酸化物排出濃度 | cm <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> N | 250              | 40            | 30    |    |
| ばいじん排出濃度  | g/m <sup>3</sup> N                | 0.30             | 0.01          | 0.005 |    |

(5 月度)

| 大気関係測定項目  |                                   | 大気汚染防止法<br>規制基準値 | 公害防止協定<br>協定値 | 測定値   | 備考 |
|-----------|-----------------------------------|------------------|---------------|-------|----|
| 硫黄酸化物排出量  | m <sup>3</sup> N/h                | 103.3            | 4.8           | 0.3   |    |
| 窒素酸化物排出濃度 | cm <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> N | 250              | 40            | 32    |    |
| ばいじん排出濃度  | g/m <sup>3</sup> N                | 0.30             | 0.01          | 0.005 |    |

(4 月度)

| 大気関係測定項目  |                                   | 大気汚染防止法<br>規制基準値 | 公害防止協定<br>協定値 | 測定値   | 備考 |
|-----------|-----------------------------------|------------------|---------------|-------|----|
| 硫黄酸化物排出量  | m <sup>3</sup> N/h                | 103.3            | 4.8           | 0.22  |    |
| 窒素酸化物排出濃度 | cm <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> N | 250              | 40            | 32    |    |
| ばいじん排出濃度  | g/m <sup>3</sup> N                | 0.30             | 0.01          | 0.005 |    |